



Belge Numarası	190-4-62271/R1
Kuruluşun Adı / Firma Adı	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	ELAZIĞ CAD. 22. KM OSB 1. ETAP 7. CADDE NO:2 YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	ELAZIĞ CAD. 22. KM OSB 1. ETAP 7. CADDE NO:2 YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
Tescilli Ticari Marka	MEGATES
İlgili Standart	TS EN 62271-1: 2017/A1:2021: Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 1: Alternatif akım anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni için ortak özellikler IEC 62271-1: 2017/+AMD1:2021: High-voltage switchgear and controlgear – Part1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear TS EN IEC 62271-200: 2021/A1:2024: Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni -Bölüm 200 - 1 kV üzerinde ve en çok 52 kV' a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni IEC 62271-200: 2021/+AMD1:2024: High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52kV
İlk Belgelendirme Tarihi	16.06.2022
Yeni Yayın Tarihi	16.06.2025
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	15.06.2028

Belge Kapsamı

- Tip/Model: ME36.04 / 36 kV 630 A 16 kA / KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ
- Tasarıma Göre Tip: Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni
- Tesis Şartına Göre Tip: Bina İçi – Sabit
- Elektrik Çarpmasına Göre Tipi: Yetkili Personel
- Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri: 2 kV
- Beyan Çalışma Gerilimi: 36kV
- Beyan Çalışma Akımı: 630A
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
(Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

16 / 06 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed





Belge Kapsamı Megates Enerji Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
(190-4-62271/R1 numaralı belge devamı):

- Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi: 70 / 80kV
- Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi: 170 / 195kV
- Beyan Mekanik Darbe Kodu (IK): 10
- Numune Boyutları (mm) (h x w x g): 2250 x 1595 x 1000
- Frekansı (Fn): 50
- Sınıfı: E3, M1
- Ağır Buz Şartlarında Manevra (°C): -
- Koruma Derecesi (IP): 3X İç Kısımlar (IP): 2X
- Bara Kesiti ve Cinsi: Ana Bara 40x5mm² Cu, Toprak Barası 30x5 mm² Cu
- Fazlar Arası Mesafe: 350 mm
- Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), ve Süresi (sn):
Efektif: 16 kA (1 sn), Dinamik: 40 kA
- Yalıtım ortamı: Hava
- Beyan SF₆ Gazı Doldurma Basıncı: 2,5 Bar (Mutlak - Batel Yük Ayırıcı)
- Beyan Minimum Gaz Basıncı: 2,0 Bar (Mutlak - Batel Yük Ayırıcı)
- Beyan SF₆ Gazı Doldurma Basıncı: 3,2 Bar (Mutlak - Batel Kesici)
- Beyan Minimum Gaz Basıncı: 2,5 Bar (Mutlak - Batel Kesici)
- İç ark sınıfı: IAC A (FL) 16 kA - 1sn

16 / 06 / 2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed

