TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	096440-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	07.02.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	07.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ELAZIĞ YOLU OR.SAN.BÖLGESİ 1 ETAP 7.CADDE NO:2 YENİŞEHİR DİYARBAKIR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ELAZIĞ CAD. 22.KM. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1.ETAP 7 NOLU CAD.DIŞKAPI NO:2 DİYARBAKIR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	096440-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	MEGATES
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62271-200 / 25.04.2013

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 62271-200: 2013 YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ BÖLÜM 200 – 1 kV ÜZERİNDE VE EN ÇOK 52 kV'A KADAR OLAN BEYAN GERİLİMLERİ İÇİN a.a. METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ (HAVA YALITIMLI)
MODEL
ME 36 01 Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
ME 36 02 Yük Ayırıcılı Sigorta Koruma Hücresi
ME 36 04 Kesicili Giriş çıkış Hücresi
ME 36 08 Yük Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
ME 36 03 Gerilim Ölçü Hücresi
ME 36 05 Çift Ayırıcılı Kuplaj Hücresi
ME 36 06 Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
ME 36 07 Kablo/Bara Bağlantı Hücresi
ME 36 10 Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi

e-imzalı/e-signed

02.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ(eyilmaz-1815)

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(096440-TSE-01/02nolu belge devamı) : MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

ME 36 14 Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi
Anma Çalışma Gerilim : 36 kV / 3 Faz
Anma Akımı : 630 A
Ana Devre Kısa Devre Dayanım Akımı : 16 kA/40 kA - 1sn
Toprak Devresi Kısa Devre Dayanım Akımı: 16 kA /40 kA - 1sn
Kutup sayısı : 3
Erişim Seviyesi-İç Ark : AFL - 16/40 kA/1sn

METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ
MODEL/TİP
ME 36 04 1250A Kesicili Giriş çıkış Hücresi
ME 36 05 1250A Çift Ayırıcılı Kuplaj Hücresi
ME 36 06 1250A Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
ME 36 07 1250 Kablo/Bara Bağlantı Hücresi
Kutup Sayısı : 3
Anma Gerilimi : 36kV/3Faz
Anme Fırekansı : 50Hz
Anma Akımı : 1250A
Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı ve Süresi: 16 kA / 40 kA - 1sn (1250A)
Erişim Seviyesi-İç Ark : AFL - 16/40 kA/1 sn
KD:29.12.2025

e-imzalı/e-signed

02.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ(eyilmaz-1815)

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr