TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	096440-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	07.02.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	27.06.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ELAZIĞ YOLU OR.SAN.BÖLGESİ 1 ETAP 7.CADDE NO:2 YENİŞEHİR DİYARBAKIR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ELAZIĞ CAD. 22.KM. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1.ETAP 7 NOLU CAD.DIŞKAPI NO:2 DİYARBAKIR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	14.0.30.4.44.00/TSE-63992
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	MEGATES
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62271-200 / 25.04.2013

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 62271-200: 2013 YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ BÖLÜM 200 – 1 kV ÜZERİNDE VE EN ÇOK 52 kV'A KADAR OLAN BEYAN GERİLİMLERİ İÇİN a.a. METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ (HAVA YALITIMLI)
MODEL
- ME 36 01 Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
- ME 36 02 Yük Ayırıcılı Sigorta Koruma Hücresi
- ME 36 04 Kesicili Giriş çıkış Hücresi
- ME 36 08 Yük Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- ME 36 03 Gerilim Ölçü Hücresi
- ME 36 05 Çift Ayırıcılı Kuplaj Hücresi
- ME 36 06 Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
- ME 36 10 Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- ME 36 14 Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi

e-imzalı/e-signed

02.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA* Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(096440-TSE-01/01nolu belge devamı) : MEGATES ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

Anma Çalışma Gerilim : 36 kV / 3 Faz
Anma Akımı : 630 A
Ana Devre Kısa Devre Dayanım Akımı : 16 kA/40 kA - 1sn
Toprak Devresi Kısa Devre Dayanım Akımı: 16 kA /40 kA - 1sn
Kutup sayısı : 3
Erişim Seviyesi-İç Ark : AFL - 16/40 kA/1sn

e-imzalı/e-signed

02.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ERASLAN YILMAZ

TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA* Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35* Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr